

**EMILIANA
SERBATOI**



UN EN ISO 9001:2000
Cert. Nr. 50 100 3931

EMILIANA SERBATOI S.r.l.
Largo Maestri del Lavoro, 40
I - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. +39-059 52 19 11 Fax +39-059 52 19 19
e-mail: info@emilianaserbatoi.it
www.emilianaserbatoi.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' di TIPO

Si attesta che il contenitore-distributore mobile per carburanti liquidi di categoria "C"
denominato **TANK FUEL**

Mod. TF 5000

— Matricola nr. 24409

Anno di costruzione 2004


completo di Gruppo erogatore V.S. DISTRIB. MODELLO C.P.T.T.3
AT01/95/H/D

è in ogni sua parte **c o n f o r m e** al prototipo approvato dal Ministero
Dipartimento Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico delle Difesa Civile,
Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica di Roma,
ai sensi del Titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni
e del D.M. 19 marzo 1990 con Prot. NS. 8338 - 4113 sott.189 del 25.05.92
e relativi rinnovi ed estensioni fino al Prot. DCPST/A7/3045/AT/09189
del 12.05.2003 di cui allegiamo copia.

Si precisa peraltro che:

- il TANK FUEL è munito della valvola limitatrice di carico al 90% della capacità geometrica;
- il TANK FUEL è dotato di dispositivo di blocco pompa al minimo livello.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Emiliana Serbatoi srl

s.r.l.

Campogalliano il 02/02/04

**EMILIANA
SERBATOI**



UN EN ISO 9001:2000
Cert. Nr. 50 100 3931

EMILIANA SERBATOI S.r.l.
Largo Maestri del Lavoro, 40
I - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. +39-059 52 19 11 Fax +39-059 52 19 19
e-mail: info@emilianaserbatoi.it
www.emilianaserbatoi.com

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Si attesta che il contenitore-distributore metallico mobile per carburanti liquidi di categoria "C" denominato TANK FUEL costruito in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Interno con Prot. NS. 8338 - 4113 sott.189 del 25.05.92 e relativi rinnovi ed estensioni, aventi le seguenti caratteristiche:

Mod. TANK FUEL 5 MATRICOLA Nr. 24409

- Capacità : litri 5000
- Diametro mm 1600
- Lunghezza fasciame mm 2500
- Passo d'uomo mm: 400

SOTTOPOSTO

alla prova di pressione non inferiore a 1 Kg. per cmq. è risultato a tenuta perfettamente stagna.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Emiliana Serbatoi srl

Campogalliano il 02/02/04



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VII

DCPST/A7/3045/AT/09189

Roma, 12 MAG. 2003

Società EMILIANA SERBATOI S.r.l.
Largo Maestri del Lavoro n° 40
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

e, p.c.: All'Ufficio Centrale Metrico del
Ministero delle Attività Produttive
Via Antonio Bosio, 15
00161 ROMA

OGGETTO: Estensione dell'approvazione di tipo dei contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi per autotrazione di categoria "C" marca "EMILIANA SERBATOI S.r.l." nelle versioni: "TANK FUEL 1", "TANK FUEL 2", "TANK FUEL 3", "TANK FUEL 5", "TANK FUEL 7" e "TANK FUEL 9", per l'adozione di nuovi gruppi elettropompa e distributori.

Si trasmette in allegato alla presente, l'atto di estensione dell'approvazione di tipo, ai sensi del D.M. 31.07.1934 e D.M. 19.03.1990, relativo ai contenitori distributori rimovibili indicati in oggetto.

Di quanto sopra si informa anche, per gli adempimenti di competenza, l'Ufficio Centrale Metrico del Ministero delle Attività Produttive.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Angiolo GERI)

